

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 Praha 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

GA Energo technik, s.r.o.
Na Střelně AB, Orlík
330 11 Plzeň

statutární město Liberec
Doručeno: 11.12.2014
CJ MML 23456/14
listy: 2 přílohy: 1



mlber63762a5

Váš dopis značky:

MML/ZPOP/Oly/185743/14
-SZ185743/14/1

Naše značka:

71073ENV/14

Vyřizuje:

Ing. Čížková/ I. 2958

PRAHA:

9. 12. 2014

Věc: „Vedení 400 kV V 451/448 TR Babylon - Bezděčín“ – vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem ze dne 29. 9. 2014, který byl dopisem č.j. 65894/2014 ze dne 7. 10. 2014 postoupen Krajským úřadem Libereckého kraje na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“), a doručen dne 9. 10. 2014, jsme obdrželi VAši žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení.

Z předložených informací vyplývá, že předmětem záměru je zdvojení stávajícího vedení 400 kV v délce 53,8 km v k.ú. Stvolínky, Holany, Kozly u České Lípy, Kvítkov u České Lípy, Sosnová u České Lípy, Okřešice u České Lípy, Česká Lípa, Žizňkov, Vítkov u Dobrušky, Dobruška, Zákupy, Kamenice u Zákup, Velký Grunov, Hlemýžď, Luhov u Mimoně, Stráž pod Ralskem, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Břevniště pod Ralskem, Chrástná, Lázně Kundratice, Osečná, Janův Důl, Rozstání pod Ještědem, Modlibohov, Javorník u Českého Dubu, Vlčetín u Bělé, Petrašovice, Hodkovice nad Mohelkou, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Žďárek u Sychrova a Bezděčín u Jablonce nad Nisou v Libereckém kraji. Záměr spočívá v přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 400 kV na dvojité v úseku TR Babylon a TR Bezděčín vedeného ve stávající trase.

Předmětný záměr byl v letech 2011 – 2012 podroben procesu posuzování vlivů záměru pod názvem „V451 Babylon – Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na životní prostředí (dále jen „proces EIA“). V dokumentaci EIA byly posuzovány nově navržené stožáry typu Donau (nosné) o výšce 41,8 m a typ Donau (kotevní) o výšce 40,3 m s tím, že v případě potřeby dojde k navýšení nosných stožárů o 4 m a kotevních o 3 m. V rámci dokumentace EIA byla tedy posouzena maximální výška nosných stožárů 45,8 m a kotevních 43,3 m. Dále byly v části trasy při zaústění do transformovny Bezděčín navrženy dva stožáry typu Soudek o výšce 55,1 m s možným navýšením o 4 m. Výška původních stožárů typu Portál byla 30 – 32 m. Dne 11. 8. 2012 vydalo MŽP pod. č.j. 72615/ENV/14 souhlasné stanovisko k posouzení provedení předmětného záměru s podmínkami.

V současné době předložil oznamovatel na Magistrát města Liberec dokumentaci spolu s žádostí o vyjádření, resp. žádost o souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který by měl být podkladem pro územní řízení pro předmětnou stavbu. V nyní předložené dokumentaci jsou navrženy kotevní stožáry typu Dunaj (typ RV 120, RV 150, RV 170) o základní výšce 44 m s možným navýšením o 2 – 10 m a nosné stožáry typu Dunaj (typ N) o základní výšce 46 m s možným navýšením o 2 – 20 m. V konečném součtu tedy dosahuje maximální výška u nos-

tel.:
267 121 111

ČNB Praha 1
č. ú.: 7628001/0710

IČ:
16 48 01

ID DS:
9gsaax4

ného stožáru 66 m, resp. 54 m u stožárů kotevních. Oproti stožárům posouzeným v dokumentaci EIA tak dojde k navýšení až o 22 m.

MŽP, OPVIP uvádí, že již původně navržené výšky stožárů 45,8 m, resp. 43,3 m, které byly posouzeny v rámci procesu EIA, byly velice negativně vnímány z hlediska problematiky krajinného rázu, a to především obcemi Brniště a Janův důl. I z tohoto důvodu je nezbytné uvedené navýšení vnímat významně z hlediska možných vlivů na životní prostředí.

Na základě prostudování podkladových materiálů a výkladů MŽP Vám sdělujeme, že záměr „Vedení 400 kV V 451/448 TR Babylon - Bezděčín“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, jako významná změna záměru dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí.



Ing. Petr SLEZÁK v. r.
pověřen dočasným zastupováním
při výkonu činností ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Na vědomí (bez příloh):

- Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPaZ, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
- MŽP OVSS V – Praha, zde

Na vědomí (odesláno s přílohou – poskytnuté podklady - pod č.j. 74844/ENV/14):

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, Nám. Dr. E. Beneše č.1, 460 59 Liberec 1